







EN MANUAL FOR INSTALLATION  
 DE MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG  
 CZ NÁVOD K MONTÁŽI  
 SK NÁVOD K MONTÁŽI




Nr. 4-21 = 3x  
 Nr. 22-48 = 4x  
 Nr. 49-60 = 5x





Nr. 4-21 2 1  
 Nr. 22-48 3 1  
 Nr. 49-60 4 1



H ≤ 1000 mm



H > 1000 mm



SR, VR					
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	W [mm]
6 + 9	38	L - 130	-	-	-
10 + 20	84	L - 130	-	-	-
21 + 35	84	L - 130	~ 1/2 L	-	-
36 + 48	84	L - 130	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-
49 + 60	84	L - 130	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L

SR, VR						
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	W [mm]
6 + 9	38	L - 130	-	-	-	-
10 + 20	84	L - 130	~ 1/2 L	-	-	-
21 + 35	84	L - 130	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-	-
36 + 48	84	L - 130	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L	-
49 + 60	84	L - 130	~ 1/5 L	~ 2/5 L	~ 3/5 L	~ 4/5 L

SL, VL					
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	W [mm]
6 + 9	130	L - 38	-	-	-
10 + 20	130	L - 84	-	-	-
21 + 35	130	L - 84	~ 1/2 L	-	-
36 + 48	130	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-
49 + 60	130	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L


SL, VL						
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	W [mm]
6 + 9	130	L - 38	-	-	-	-
10 + 20	130	L - 84	~ 1/2 L	-	-	-
21 + 35	130	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-	-
36 + 48	130	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L	-
49 + 60	130	L - 84	~ 1/5 L	~ 2/5 L	~ 3/5 L	~ 4/5 L

EF, FE					
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	W [mm]
5 + 9	84	L - 84	-	-	-
10 + 20	84	L - 84	-	-	-
21 + 35	84	L - 84	~ 1/2 L	-	-
36 + 48	84	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-
49 + 60	84	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L

GTX + GTXP					
Atol	C2	C3	C4	C5	C6
B [mm]	66	107	148	189	230

AB,CD,AD,CB,DA,BC,BD,DB,CA,AC,BB,DD,HG GH,TL,TR + AM,MA,MR,ML*						
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	W [mm]
5(6*)+9	38	L - 38	-	-	-	-
10 + 20	84	L - 84	~ 1/2 L*	-	-	-
21 + 35	84	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-	-
36 + 48	84	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L*	~ 3/4 L	-
49 + 60	84	L - 84	~ 1/5 L	~ 2/5 L	~ 3/5 L	~ 4/5 L

EF, FE						
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	X [mm]	W [mm]
5 + 9	84	L - 84	-	-	-	-
10 + 20	84	L - 84	~ 1/2 L	-	-	-
21 + 35	84	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-	-
36 + 48	84	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L	~ 3/4 L	-
49 + 60	84	L - 84	~ 1/5 L	~ 2/5 L	~ 3/5 L	~ 4/5 L



GTX	
H [mm]	U [mm]
300 + 350	153
350 + 450	243
500 + 700	343
750 + 1000	593

Atol	C2	C3	C4	C5	C6
B [mm]	66	107	148	189	230

AB,CD,AD,CB,DA,BC,BD,DB,CA,AC,BB,DD,HG,TL,TR + AM,MA,MR,ML*					
Nr. E	T [mm]	V [mm]	Z [mm]	Y [mm]	W [mm]
5(6*)+9	38	L - 38	-	-	-
10 + 20	84	L - 84	-	-	-
21 + 35	84	L - 84	~ 1/2 L*	-	-
36 + 48	84	L - 84	~ 1/3 L	~ 2/3 L	-
49 + 60	84	L - 84	~ 1/4 L	~ 1/2 L*	~ 3/4 L

**GUARANTEE CERTIFICATE**

- The Seller's guarantee applies to tightness, surface finish, stated values of heating capacity and pressure losses of heating bodies professionally installed in a closed hot water system in accordance with valid standards and decrees, including corrosion properties of the heat carrying liquid that has to be used exclusively as a heating liquid and never as a service liquid (water).
- Heating bodies have to be professionally installed in accordance with valid standards in a closed hot water system that has been executed professionally pursuant to VDI 2035 with respect to protection against damage caused by corrosion and furring.
- When assembling and operating the product, the Buyer shall be obliged to follow the guidelines contained in the enclosed assembly instructions, as well as commonly known rules.
- The Buyer shall verify the condition of the product upon delivery or as soon as after the handover.
- The surrounding environment in which the bodies have been installed conforms to requirements on surface finish of the bodies pursuant to an applicable standard as regards the corrosive action of such environment.
- Electrical heating bodies have to be professionally installed in accordance with applicable standards and standard decrees on location of electrical appliances in bathrooms, covering IP 44 - zone 2, IP 21 - zone 3. Floor convectors with ventilators must have IP 20 protection (dry environment) or IP 56 (moist environment). Bodies with heating bars have to be stored under temperatures above -5 °C.
- The Seller shall be liable for defects of the goods upon the handover, as well as for defects covered by the guarantee and occurring in course of the warranty period.
- Guarantee periods begin upon the date of the product sale to the Buyer:

PRODUCTS LINES:	WARRANTY:
BATHROOM AND DESIGN RADIATORS	5 years, El. equipment = 2 years
ACCESSORIES - Bathroom accessories, rails	2 years
COMPLEMENTARY ASSORTMENT - Thermostatic sets	2 years
TRENCH HEATERS	5 years; El. equipment = 2 years Extended warranty for exchanger = 10 years
TRENCH HEATERS ACCESSORIES	2 years
CONVECTORS AND LAMELLAR RADIATORS	5 years
LAMELLAR HEAT-EXCHANGER CONVECTOR HEATERS	5 years, El. equipment = 2 years
FINNED TUBE RADIATORS	5 years, El. equipment = 2 years
COLUMN RADIATORS	5 years
GLASS RADIATORS	2 years
CEILING PANELS	5 years

The guarantee applies to defects and failures that occur in the course of the guarantee period and are due to production faults or defects of used materials.

The guarantee can be claimed only after the submission of this Guarantee Certificate and the original proof of purchase of the product (the bill) including the product specification, date and stamp of the store. Copies and bills with missing particulars will not be considered, and therefore we advise you to keep them together with the proof of purchase. The claim can be lodged only with the seller, from whom the claimed product was purchased.

The customer is not entitled to a guarantee repair in case that the heating bodies were:

- installed in buildings, facilities or premises with increased moisture levels in particular in public convenience, car washes, animal yards, in-door pools etc.
- stored uncovered in outside areas, stored under temperatures below -5 °C
- damaged with corrosion inside and consequently leaky due to, for instance, unsuitable chemical composition of the heating medium
- deformed after unsuitable transport or exceeding maximum operation overpressure
- damaged mechanically or manipulated with in an unsuitable manner, caused by the Buyer or during transport
- damaged intentionally or when a defect has occurred as a consequence of a natural disaster or any other influences

- provided that using the product after the occurrence of the claimed defect had changed its condition to such an extent which would make it difficult to examine the claimed defect

- unprofessional installation of the bodies, interfering in the body's structure without the Seller's consent
- used for other than customary purposes, namely drying of wet textiles directly on the radiator without the use of additional drying devices intended for such purpose and thus causing damage to the surface finish
- damaged due to using cleaning agents not intended for the specific type of surface finish of the delivered radiator

- acquired with a discount due to a defect of which the Buyer had been notified

The guarantee shall not apply to the product wear in case of non-standard use. In case no defect caused by the producer is ascertained in an examination or the guarantee conditions are not met the cost related to such examination or repair shall be borne by the Buyer. If the goods is claimed for defects by the customer and returned by post, it has to be packed in suitable packaging in order to avoid further damaging during transport. Such defects occurring in these circumstances shall not be considered when examining the claim legitimacy.

For cleaning of radiators use moist microfibre cloth. It is not suitable in any case to use abrasive or chemical detergent.

**GARANTIESCHEN**

- Die Garantie des Verkäufers bezieht sich auf die Dichtheit, auf die Oberflächenbehandlung, auf aufgeführte Werte der Wärmeleistungen und Druckverluste von Heizkörpern, die im geschlossenen Wärmwassersystem nach gültigen Normen und Verordnungen fachlich installiert sind, einschließlich der Korrosionseigenschaften des wärmetragenden Mediums, das ausschließlich als Heizmittel und nie als Nützmittel verwendet werden muss.
- Die Heizkörper müssen nach gültigen Normen im geschlossenen Wärmwassersystem fachlich installiert sein, das laut VDI 2035 in Bezug auf den Schutz vor Korrosionsschäden und Kesselstein fachlich ausgeführt ist.
- Der Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannten Regeln zu richten.
- Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.
- Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosionseinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.
- Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Platzierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 - Zone 2, IP 21 - Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 - feuchte Umgebung. Heizkörper mit einem Heizstab müssen bei einer Temperatur von über -5 °C gelagert werden.
- Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme hat, und für Mängel, auf die sich die Garantie bezieht und die während der Garantiefrist auftreten.
- Die Garantiefristen beginnen am Verkaufsdatum an den Käufer zu laufen:

PRODUKTREIHE:	Gewährleistung:
BAD- UND DESIGNHEIZKÖRPER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
ZUBEHÖR - Bad- und Designheizkörper	2 Jahre
ZUSÄTZLICHES SORTIMENT - Armaturen	2 Jahre
UNTERFLURKONVEKTOREN	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre Verläng. Gewährleist. auf den Wärmetauscher = 10 Jahre
ZUBEHÖR UNTERFLURKONVEKTOREN	2 Jahre
KONVEKTOREN UND LAMELLARADIATOREN	5 Jahre
KONVEKTOREN MIT LAMELLENWÄRMETAUSCHER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
RIPPENROHRHEIZKÖRPER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
GLIEDERHEIZKÖRPER	5 Jahre
GLASSRADIATOREN	2 Jahre
DECKENSTRAHLPLATTEN	5 Jahre

Die Garantie bezieht sich auf Mängel und Fehler, die im Laufe der Garantiezeit durch einen Fehler der Produktion oder einen Mangel der verwendeten Werkstoffe entstanden sind.

Der Garantieanspruch kann nur nach Vorlage dieses Garantiescheines und des Originalbelegs über den Produktkauf (des Kassenscheins) mit Angabe des Produkts, Datums und Stempels der Verkaufsstelle geltend gemacht werden. Kopien und Kassenscheine mit fehlenden Angaben werden nicht akzeptiert. Bewahren Sie sie darum im eigenen Interesse gemeinsam mit dem Verkaufsbeleg auf. Die Reklamation kann nur unter der Bedingung anerkannt werden, dass der Käufer das Reklamationsverfahren innerhalb der Garantiefrist und ohne Versuchs bei jenem Verkäufer einleitet, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Der Kunde verliert den Garantieanspruch, falls die Heizkörper:

- in Gebäuden, Einrichtungen oder Räumen, wo eine erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist, insbesondere in öffentlichen WC-Anlagen, Waschstraßen, Auslauflächen für Tiere, Hallenbädern u. ä. installiert wurden.
- im Freien bei einer Temperatur von weniger als -5 °C frei gelagert wurden.
- im Inneren von Korrosion beschädigt wurden und so undicht wurden, z. B. wegen einer ungeeigneten chemischen Zusammensetzung des Heizmediums.
- durch einen unpassenden Transport oder durch Überschreitung des maximalen Betriebsdrucks verformt wurden.

- mechanisch oder durch ungeeignete Manipulation vom Käufer oder beim Transport beschädigt wurden.

- vorstädtisch oder durch die Einwirkung von Naturkatastrophen oder anderen Einflüssen beschädigt wurden.
- auch nach dem Auftreten des reklamierten Mangels weiter verwendet wurden und ihr Zustand dadurch solchermaßen verändert wurde, dass es schwierig ist, den reklamierten Mangel zu beurteilen.
- unsachgemäß montiert wurden oder ohne Zustimmung des Verkäufers Eingriffe in die Heizkörperkonstruktion vorgenommen wurden.
- für andere Zwecke als die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt wurden, insbesondere zum Trocknen von nassen Textilien direkt auf dem Heizkörper ohne Anwendung von dazu bestimmten Zusatzstoffen, da es hiermit zur Beschädigung der Oberflächenbehandlung kommt.
- durch die Verwendung von Reinigungsmitteln beschädigt wurden, die nicht für die betreffende Art der Oberflächenbehandlung des Heizkörpers bestimmt sind.
- mit einer Ermässigung gekauft wurden, die durch einen Mangel begründet ist, auf den der Käufer aufmerksam gemacht wurde.

Die Garantie bezieht sich nicht auf die übermäßige Abnutzung des Produkts. Falls bei der Überprüfung des Produkts kein vom Hersteller verursachter Mangel festgestellt wird oder die Garantiebedingungen nicht erfüllt werden, bezieht der Käufer die mit der Überprüfung oder der Reparatur des Produkts verbundenen Kosten. Falls die Ware bei der Geltendmachung des Mangels durch den Kunden per Post versandt wird, muss diese sicherheit in einer geeigneten Verpackung verpackt werden, dass es zu keinen weiteren Schäden durch den Transport kommt. Solcherart verursachte Mängel werden bei der Bewertung des Garantieanspruches nicht in Betracht gezogen.

Zur Reinigung der Heizkörper benutzen Sie ein feuchtes Mikrofasertuch. Benutzen Sie keinesfalls scheuernde oder chemische Reinigungsmittel, oder chemical detergent.

**ZÁRUČNÍ LIST**

- Zárka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát otopných telies odborné nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave die platných norem a vyhlášok, vrátane korozných vlastností teplosnosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako otopná, a nikdy užitková.
- Tělesa musí byť odborné inštalované die platných norem v uzavretej teplovodní soustavě, která je odborně provedena die VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
- Kupujúci je povinný sa pri montáži a užívaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v príloženom montážnom návode a pravidlami obecné známymi.
- Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevzatí alebo čo najskôr po prevzatí.
- Okoľné prostredie, v nĕmž jsou tělesa instalována, nepřekračuje svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles die platné normy.
- Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat die platných norem a vyhlášek normy o umístění spotřebičů. Otopná tělesa v koupelně krytí IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorem krytí IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
- Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vztahuje záruka a vyskytnou se v záruční době.
- Záruční lhůty počínají běžet od data prodeje kupujícímu:

VÝROBKOVÁ ŘADA:	ZÁRUKA:
KOUPELNOVÉ A DESIGNOVÉ RADIÁTORY	5 let El. komponenty = 2 roky
PRÍSLUŠENSTVÍ - Koupelnové doplňky, madla	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - Pripojovací sady	2 roky
PODLAHOVÉ KONVEKTORY	5 let El. komponenty = 2 roky Prodoužená zář. na výměník = 10 let
PRÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHOVÝM KONVEKTORŮM	2 roky
KONVEKTORY A LAMELOVÉ RADIÁTORY	5 let
KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKEM	5 let, El. komponenty = 2 roky
RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH TRUBEK	5 let, El. komponenty = 2 roky
ČLÁNKOVÉ RADIÁTORY	5 let
SKLENĚNÉ RADIÁTORY	2 roky
STROPNÍ PANEĽY	5 let

Zárka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Nárok na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s označením výrobku, datem a razítkem prodejce. Na kopie a účtenky s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschovávejte spolu s prodejním dokladem. Podmínkou uznání reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamaci řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případech, že otopná tělesa byla:

- instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžích pro zvířata, krytých bazénech apod.
- volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média
- deformovaná po nevhodném transportu anebo překročením maximálního provozního přetlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- umytnými prostředkem nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

- pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborně provedenou montáží těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, jež je obvyklé, zvláště sušení mokrych textilií přímo na radiátoru bez použití příslušných sušiček k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy
- poškozena používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dotáhnou radiátoru
- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn

Zárka se nevztahuje na opořebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabalené ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.

K čištění radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čisticích prostředků.

**ZÁRUČNÍ LIST**

- Zárka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborné nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane korozných vlastností teplosnosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
- Tělesa musí být odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovodnej soustavě, která je odborné zosťavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených korozíou a vodným kameňom.
- Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v príloženom montážnom návode a pravidlami obecné známymi.
- Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevzatí alebo čo najskôr po prevzatí.
- Okoľné prostredie, v ktorom sú tělesa instalována, nepřekračuje svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles podľa platné normy.
- Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat podľa platných noriem a vyhlášek normy o umístění spotřebičů. Vykurovacie tělesa v koupelně krytí IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorem krytí IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s vykurovacou tyčou je nutné skladovat při teplotě vyšší jako -5°C.
- Prodávající zodpovídá za škody, které má tovar při prevzatí a za škody, na které sa vztahuje záruka a vyskytnú sa v záruční době.
- Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúceho:

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
KÚPEĽNOVÉ A DIZAJNOVÉ RADIÁTORY	5 rokov El. komponenty = 2 roky
PRÍSLUŠENSTVO - Kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - Pripojovacie sady	2 roky
PODLAHOVÉ KONVEKTORY	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Predĺžená zář. na výměník = 10 rokov
PRÍSLUŠENSTVO K PODLAHOVÝM KONVEKTORŮM	2 roky
KONVEKTORY A LAMELOVÉ RADIÁTORY	5 rokov
KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKOM	5 rokov, El. komponenty = 2 roky
RADIÁTORY Z REBROVÝCH RÚROK	5 rokov, El. komponenty = 2 roky
ČLÁNKOVÉ RADIÁTORY	5 rokov
SKLENENÉ RADIÁTORY	2 roky
STROPNÉ PANEĽY	5 rokov

Zárka se vztahuje na poruchy a nedostatky, které v priebehu záruční doby vznikly chybou výroby alebo defektami použitých materiálů.

Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razítkom predajce. Na kopie a účtenky s chybnými údajmi sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmínkou uznania reklamácie je, aby kupujúci v záruční době bez odkladu zahájil reklamáciu riadenie u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník stráca nárok na záruční opravu v prípade, že vykurovacie tělesa boli:

- instalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkost, predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbežoch pre zvieratá, krytých bazénoch apod.
- volne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplotě nižšej ako -5°C
- korozně vo vnútri poškozené a tak netěsné vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykurovacieho média
- deformované po nevhodnom transporte alebo překročením maximálního převádzkového přetlaku
- mechanickým poškozením alebo nevhodnou manipuláciou zapříčiněnou kupujícím alebo při dopravě
- umytnými prostředkem nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy alebo jiných vlivů

- pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované poruchy jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vady

- neodborně provedenou montáží těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, jež je obvyklé, zvláště sušení mokrych textilií přímo na radiátore bez použití příslušných sušiček k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy
- poškozena používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dotáhnou radiátoru
- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn

Zárka sa nevztahuje na opořebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná chyba způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabalený ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniknuté nedostatky nebude při posuzování oprávněnosti brány ohľad.

K čištění radiátorů používejte vlhku utěrku z mikrovlákna. V žádném prípade nie je vhodné použitie abrazivných alebo chemických čisticích prostriedkov.

<b>1015</b>
<b>16 A1601</b>
EN 442-1:1997 Heating systems in buildings Maximal operating pressure: 1000 kPa Surface temperature: max. to 95°C
<b>Reaction to fire: A1</b> <b>Release of dangerous substances:none</b> <b>Pressure tightness:</b> no heater leakage at 1,3 multiple of maximum operating pressure <b>Pressure resistance:</b> no signs of heater burst at 1,69 multiple of maximum operating pressure
<b>Durability:</b> <b>Corrosion resistance:</b> no heater corrosion by being subjected to humidity for 100 hours <b>Resistance to minor mechanical impact:</b> Degree 0

<b>1015</b>
<b>16 A1601</b>
EN 442-1:1997 Gebrauch nur in Heizungsanlagen in Gebäuden Maximaler Betriebsdruck: 1000 kPa Oberflächentemperatur: bis 95°C
<b>Feuerbeständigkeit: A1</b> <b>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</b> keine <b>Druckdichtheit:</b> keine Undichtigkeit bei 1,3 fachem maximal zulässigem Betriebsdruck <b>Druckfestigkeit:</b> kein Riss bei 1,69 fachem maximal zulässigem Betriebsdruck
<b>Beständigkeit:</b> <b>Korrosionsbeständigkeit:</b> keine Korrosion nach 100 h Feuchtigkeit <b>Beständigkeit gegen kleinere Stoßschädigungen:</b> Klasse 0

<b>1015</b>
<b>16 A1601</b>
EN 442-1:1997 V otopných soustavách v budovách Max. provozní tlak: 1000 kPa Teplota povrchu: nejvýše do 95°C
<b>Reakce na oheň: A1</b> <b>Uvolňování nebezpečných látek:</b> není <b>Těsnost:</b> žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku <b>Odolnost proti přetlaku:</b> žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku <b>Trvanlivost jako:</b> <b>odolnost proti korozi:</b> žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin <b>odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy:</b> stupeň 0

<b>1015</b>
<b>16 A1601</b>
EN 442-1:1997 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa Teplota povrchu: najvyššie do 95°C
<b>Reakcia na oheň: A1</b> <b>Uvolňovanie nebezpečných látok:</b> nie je <b>Tesnosť:</b> žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku <b>Odolnosť proti pretlaku:</b> žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku
<b>Trvanlivosť ako:</b> <b>Odolnosť proti korózii:</b> žiadna korózia pri vystavení vlhkosti na dobu 100 hodín <b>Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi:</b> stupeň 0

