





IKARIA DOUBLE



DIKD07320600SK01-0101

H	L	A	B	C	D	E	F	G
732	600	220	646	86	80	86	100-110	135-145
I	J	K	M	N	O	P		
62-72	-	min.100	564	-	-	-		

12.4	kg
5.7	l
591	W







IKARIA DOUBLE



DIKD12120600SK01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1212	600	220	1126	86	80	86	100-110	135-145
I	J	K	M	N	O	P		
62-72	-	min.100	564	-	-	-		

21.2	kg
9.7	l
955	W







IKARIA DOUBLE



DIKD17720500SK01-0101

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1772	500	170	1686	86	80	86	100-110	135-145
I	J	K	M	N	O	P		
62-72	-	min.100	464	-	-	-		


35.5	kg
12.4	l
1235	W



IKARIA DOUBLE






DIKD17720600SK01-0110



H	L	A	B	C	D	E	F	G
1772	600	220	1686	86	80	86	100-110	135-145
I	J	K	M	N	O	P		
62-72	-	min.100	564	-	-	-		

31.8	kg
14.6	l
1429	W



ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodotěsností a tlakových zátěží otopných těles otopkové instalací v uzavřené teplovodní soustavě dle platných norem a vyhlášek, včetně korozních vlastností teplosměnné látky, která musí být používána výhradně jako otopná, a nikoliv užitková.
2. Tělesa musí být otopné instalacemi dle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobků řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobků při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles dle platné normy.
6. Při instalaci je třeba dodržovat všechny podmínky dle návodů otopné instalace dle platných norem a vyhlášek, normy o materiálu spojek, Otopná tělesa v kotelárně typů IP 44 – až zóna 2, IP 21 – až zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem ktypu IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štátok vykurovateľných telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností teplotnej škály, ktoré môžu byť používané výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá musia byť odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktorá je odbornou zostavou podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobeným koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okoliť prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekážajú svojím konaním pôsobením požiadavkám na úpravu povrchových teplôt podľa platných noriem.
6. Pri použití telesá v uzavretom systéme je nutné odborné inštalovať podľa platných noriem a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovateľné teleso v kupolíni kľučky IP 44 – zóna 2 IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom kľučky IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Telesá s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako -5°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a / alebo na ktoré sa vzťahujú záručné a výskynky, sa v záručnej dobe.
8. Záručná lehota začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcomu:

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu účtenky.

Na záruční výrobky (záruky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účtenky s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu usměrňovat spolu s prodávajícím dokladem. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena vadami, způsobenými nedostatkem, které je způsobily výrobci, zejména na veřejných IWC, vč. nových lisů, ve kterých pro zvířata, jejichž běžné jsou;
- byly skladovány ve výškových prostorů, skladovány při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nešetná díky např. nevhodnému chemickému složení topného média
- deformovány po nevhodném transportu nebo překročení maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, zneschod do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků textilií přímo na radiátoru bez použití příslušných součástí k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

Poškození používáním čistících přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy odvozuje radiátoru

- pořízení se slevou z důvodu vady, na kterou by kupující uplatnil

Závazek se netýká na opožděný výrobek nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslatlo poslat, musí být zakaženo ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto zkažené vady nebude při posuzování odpovědnosti brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnitou vodu z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čistících prostředků.

[illegible]

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

