



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011



Číslo: L1601

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Konvektory s lamelovým výměníkem

Typ, série nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci výrobků

Konvektor s lamelovým výměníkem EXACT ECOLITE série:

L13, L19, L25

Zamýšlené použití

V otopných soustavách v budovách

Výrobce:

ISAN Radiátory s.r.o.

Cejl 105

602 00 Brno

Česká republika

IČ:25334727, DIČ: CZ 25334727

Provozovna:

Poříčí 26

678 01 Blansko

Česká republika

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Systém 3

Notifikovaná osoba

Oznámená zkušební laboratoř č.1015 provedla určení typu výrobku na základě zkoušek typu a vypracovala protokol o zkoušce.

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Není	
Těsnost	Žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaku [kPa]	
Odolnost proti přetlaku	Žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního přetlaku [KPa]	
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1MPa	
Povrchová teplota	nejvýše 110°C	
Tepelné výkony	www.isan.cz	
Tepelné výkony za odlišných provozních podmínek	www.isan.cz	
Trvanlivost jako:		
Odolnost proti korozi	Žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hod	
Odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy	Třída 0	

Blansku dne 8.11.2016

ISAN Radiátory s.r.o.
602 00 Brno, Cejl 105
provozovna (21)
678 33 Blansko, Poříčí 26
IČO: 25334727, DIČ: CZ25334727


Ing. Richard Svrbík
Představitel vedení pro kvalitu



DECLARATION OF PERFORMANCE

in compliance with DECREE OF THE EUROPE PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EU)
no. 305/2011



Number: L1601

Unique identification code of the product type:

Convector with a lamellar exchanger

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the products:

Convector with a lamellar exchanger EXACT ECOLITE series:

L13, L19, L25

Intended use:

Heating systems in buildings

Manufacturer:

ISAN Radiátory s.r.o.

Cejl 105

602 00 Brno

Czech Republic

ID:25334727, TaxID: CZ 25334727

Plant address: Poříčí 26

678 01 Blansko

Czech Republic

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the product

Assessment system 3

Notified Body

Notified Body no.1015 performed determination of the type of product on the basis of a test and issued a test report.

The manufacturer declares to his own responsibility that characteristics in the table below apply to all products mentioned in 2 above:

Products mentioned in 2 above:		
Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1	EN 442-1:1997/A1:2004
Release of dangerous substance	None	
Pressure tightness	No heater leakage at 1,3 multiple of maximum operating pressure [kPa]	
Pressure resistance	No signs of heater burst at 1,69 multiple of maximum operating pressure [KPa]	
Maximal operating pressure	1MPa	
Surface temperature	Max. 110°C	
Heating outputs	www.isan.cz	
Heating outputs under different operating conditions	www.isan.cz	
Durability:		
Corrosion resistance	No corrosion appearance after being subjected to humidity for 100 hours	
Resistance to minor mechanical impact	Class 0	

Blansko, 8.11.2016

ISAN Radiátory s.r.o.

602 00 Brno, Cejl 105

provozovna

678 33 Blansko, Poříčí 26

IČO: 25334727, DIČ: CZ25334727

Ing. Richard Svrbík

Management representative for Quality

Číslo: L1601

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Konvektory s lamelovým výmenníkom

Typ, séria alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu výrobkov

Konvektor s lamelovým výmenníkom EXACT ECOLITE série:

L13, L19, L25

Zamýšľané použitie

Vo vykurovacích sústavách v budovách

Výrobca:

ISAN Radiátory s.r.o.

Cejl 105

602 00 Brno

Česká republika

IČ:25334727, DIČ: CZ 25334727

Prevádzka:

Poříčí 26

678 01 Blansko

Česká republika

Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov

Systém 3

Notifikovaná osoba

Oznámené skúšobné laboratórium č.1015 vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšok typu a vypracovalo protokol o skúške.

Výrobca na vlastnú zodpovednosť prehlasuje, že vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v zhode s vlastnosťami deklarovanými v nasledujúcej tabuľke:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcie na oheň	A1	EN 442-1:1997/A1:2004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Nie je	
Tesnosť	Žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3 násobku najvyššieho prípustného prevádzkového tlaku [kPa]	
Odolnosť proti pretlaku	Žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69 násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku [kPa]	
Najvyšší prípustný prevádzkový pretlak	1MPa	
Povrchová teplota	najviac 110°C	
Tepelné výkony	www.isan.cz	
Tepelné výkony za odlišných prevádzkových podmienok	www.isan.cz	
Trvanlivosť ako:		
Odolnosť proti korózii	Žiadna korózia po vystavení vlhkosti na dobu 100 hod	
Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi	Trieda 0	

Blansku dňa 8.11.2016

ISAN Radiátory s.r.o.

602 00 Brno, Cejl 105

prevádzovňa

678 33 Blansko, Poříčí 26

IČO: 25334727, DIČ: CZ25334727



Ing. Richard Svrábík

Predstaviteľ vedenia pre kvalitu